卫生检测结果报告单

陇水检（2026）第161-164号

收样日期：2026年10月26日

检验日期：2026年10月26日

NO。C-02

样品名称	生活饮用水	样 品 数 量	1000mlX4
样品来源	自来水公司、各用户	采或送样单位	公共场所监督科
采样地点	县自来水厂、东紫花园、上水新城、上河郡	采样或送样人	吴亚娟
采样原因	水质监测	送 检 时 间	2026年10月26日

检测依据：GB/T5750—2023

项　　目	县自来水厂（出厂水）	（末梢水）结　　果		
		东紫花园	上水新城	上河郡
色度（度）	＜5	＜5	＜5	＜5
浑 浊 度（NTU）	＜1	＜1	＜1	＜1
总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）	未检出	未检出	未检出	未检出
菌落总数(MPN/mL或CFU/mL)	未检出	未检出	1	未检出
游离氯（mg/L）	0.36	0.14	0.08	0.17

（公章）

2026年10月28日

检测者：王娟　　复核者：赵亚　　检测单位签发者：